

Gemeindebetriebe Roggwil (GBR)

Trinkwasserqualität im Verteilnetz der Wasserversorgung;

Laut Lebensmittelverordnung sind die Wasserversorgungen verpflichtet, mindestens einmal jährlich umfassend über die Qualität des Trinkwassers zu informieren.

Die im August 2021 durchgeführte Untersuchung des Trinkwassers ergab folgendes Ergebnis:

1. Chemische Untersuchung vom 02.08.2021:

Stoffe			Höchstwerte
Trübung	0.02	TE/F	<= 1
Ammonium	0.23	mg/l	<= 0.1
Chlorid	11.1	mg/l	<= 250
Nitrat	29.0	mg/l	<= 40
Nitrit	0.00	mg/l	<= 0.1
Sulfat	20.5	mg/l	<= 250
Calcium	111.9	mg/l	
Magnesium	9.6	mg/l	
Wasserhärte	31.9	fH (Hart)	

2. Bakteriologische Untersuchungen

Das Trinkwasser wird regelmässig auch bakteriologisch untersucht. In diesem Sommer mit sehr viel Regen, wurden wöchentlich Proben entnommen und auf Kolibakterien und Enterokokken untersucht. Die untersuchten Proben haben den Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser entsprochen.

3. Chlorothalonil im Trinkwasser

Weitere Informationen finden sie unter www.gbr-roggwil.ch